

Số: 761 /KD-PCCC-P7

GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Điều 18 Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Xét đề nghị của Trung tâm Tư vấn và chuyển giao công nghệ PCCC và CNCH về việc kiểm định về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện tại văn bản số 197/CVTT2, ngày 26 tháng 12 năm 2018;

Căn cứ kết quả kiểm định về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện tại biên bản kiểm định ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Trung tâm Tư vấn và chuyển giao công nghệ PCCC và CNCH - Cục Cảnh sát PCCC và CNCH;

CỤC CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ CHỨNG NHẬN:

Phương tiện/lô phương tiện:..... Phòng cháy và chữa cháy..... ghi tại trang 02-03 của Công ty TNHH KCC Việt Nam, Địa chỉ: Đường số 1, Khu công nghiệp Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.....

Tại thời điểm kiểm định, số phương tiện này có các thông số kỹ thuật phù hợp với các quy định về phòng cháy và chữa cháy và được phép sử dụng trong công tác phòng cháy và chữa cháy.

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2019

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)




Thượng tá Bùi Quang Việt

BẢNG THÔNG KE
PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY ĐÃ ĐƯỢC KIỂM ĐỊNH

(Kèm theo giấy chứng nhận kiểm định phương tiện số **761** /KĐ-PCCC-P7
 ngày **16/01/2019** của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH)

Số TT	Tên phương tiện	Ký hiệu	Đơn vị	Số lượng	Nơi sản xuất	Năm sản xuất	Ghi chú
1	Mẫu sơn ngăn cháy bảo vệ kết cấu thép, thời gian đạt tới trạng thái tới hạn 30 phút, có thông số kỹ thuật như sau: -Kích thước mẫu:480x480x5mm; -Chiều dày lớp sơn lót chống rỉ là 0,05mm; -Chiều dày lớp sơn ngăn cháy FIREMASK SQ-250(V) là 0.25mm, định mức sơn ngăn cháy sau khi khô 408 g/m ² ; -Tổng chiều dày lớp sơn lót và sơn ngăn cháy (không bao gồm sơn phủ): 0.3 mm	FIRE MASK SQ-250(V)	Mẫu	01			
2	Mẫu sơn ngăn cháy bảo vệ kết cấu thép, thời gian đạt tới trạng thái tới hạn 45 phút, có thông số kỹ thuật như sau: -Kích thước mẫu:480x480x5mm; -Chiều dày lớp sơn lót chống rỉ là 0,05mm; -Chiều dày lớp sơn ngăn cháy FIREMASK SQ-250(V) là 0.3mm, định mức sơn ngăn cháy sau khi khô 434 g/m ² ; -Tổng chiều dày lớp sơn lót và sơn ngăn cháy (không bao gồm sơn phủ): 0.35 mm	FIRE MASK SQ-250(V)	Mẫu	01			
3	Mẫu sơn ngăn cháy bảo vệ kết cấu thép, thời gian đạt tới trạng thái tới hạn 60 phút, có thông số kỹ thuật như sau: -Kích thước mẫu:480x480x5mm; -Chiều dày lớp sơn lót chống rỉ là 0,05mm; -Chiều dày lớp sơn ngăn cháy FIREMASK SQ-250(V) là 0.4mm, định mức sơn ngăn cháy sau khi khô 625 g/m ² ; -Tổng chiều dày lớp sơn lót và sơn ngăn cháy (không bao gồm sơn phủ): 0.45 mm	FIRE MASK SQ-250(V)	Mẫu	01	CÔNG TY TNHH KCC VIỆT NAM	2018	Mẫu sơn ngăn cháy kiểm định theo giấy chứng nhận này được thực hiện trên cơ sở kết luận nêu tại trang 10-11 của biên bản kiểm định số 239/BBKĐ-TT2 ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Trung tâm Tư vấn và chuyên giao công nghệ PCCC và CNCH
4	Mẫu sơn ngăn cháy bảo vệ kết cấu thép, thời gian đạt tới trạng thái tới hạn 90 phút, có thông số kỹ thuật như sau: -Kích thước mẫu:480x480x5mm; -Chiều dày lớp sơn lót chống rỉ là 0,05mm; -Chiều dày lớp sơn ngăn cháy FIREMASK SQ-250(V) là 0.8mm, định mức sơn ngăn cháy sau khi khô 1202 g/m ² ; -Tổng chiều dày lớp sơn lót và sơn ngăn cháy (không bao gồm sơn phủ): 0.85 mm	FIRE MASK SQ-250(V)	Mẫu	01			
5	Mẫu sơn ngăn cháy bảo vệ kết cấu thép, thời gian đạt tới trạng thái tới hạn 120 phút, có thông số kỹ thuật như sau: -Kích thước mẫu:480x480x5mm; -Chiều dày lớp sơn lót chống rỉ là 0,05mm; -Chiều dày lớp sơn ngăn cháy FIREMASK SQ-250(V) là 1.2mm, định mức sơn ngăn cháy sau khi khô 1832 g/m ² ; -Tổng chiều dày lớp sơn lót và sơn ngăn cháy (không bao gồm sơn phủ): 1.25mm	FIRE MASK SQ-250(V)	Mẫu	01			

6	 Mẫu sơn ngăn cháy bảo vệ kết cấu thép, thời gian đạt tới trạng thái tối hạn 150 phút, có thông số kỹ thuật như sau: -Kích thước mẫu: 480x480x5mm; -Chiều dày lớp sơn lót chống rỉ là 0.05mm; -Chiều dày lớp sơn ngăn cháy FIRE MASK SQ-250(V) là 1.5mm, định mức sơn ngăn cháy sau khi khô 2222 g/m²; -Tổng chiều dày lớp sơn lót và sơn ngăn cháy (không bao gồm sơn phủ): 1.55mm	FIRE MASK SQ-250(V)	Mẫu	01	CÔNG TY TNHH KCC VIỆT NAM	2018	Mẫu sơn ngăn cháy kiểm định theo giấy chứng nhận này được thực hiện trên cơ sở kết luận nêu tại trang 10-11 của biên bản kiểm định số 239/BBKĐ-TT2 ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Trung tâm Tư vấn và chuyên giao công nghệ PCCC và CNCH
---	---	---------------------	-----	----	---------------------------	------	---

Đây là kết quả kiểm định dùng để làm mẫu phục vụ sản xuất. Các sản phẩm sau khi sản xuất theo mẫu này, trước khi lưu thông ra thị trường phải được Cơ quan Cảnh sát PCCC có thẩm quyền kiểm định theo quy định.

