



VIETCERT

CERTIFICATE

GIẤY CHỨNG NHẬN

Số: 3361817710.01

Chứng nhận sản phẩm:

SƠN EPOXY

(Chi tiết sản phẩm xem danh mục đính kèm)

Sản xuất tại:

**CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KCC
(VIỆT NAM)**

Địa chỉ trụ sở:

Đường số 1, khu công nghiệp Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành,
tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ sản xuất:

Đường số 1, khu công nghiệp Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành,
tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Được Trung tâm Giám định và Chứng nhận Hợp chuẩn Hợp quy VietCert đánh giá
chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn TCVN 9014:2011

Và được phép sử dụng dấu Hợp chuẩn:



TCVN 9014:2011

Phương thức chứng nhận: phương thức 5

(Thông tư số 28/2012/ TT-BKHCN ngày 12/12/2012 (Sửa đổi: Thông tư
02/2017/TT-BKHCN ngày 31/03/2017) của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Theo quy định của VietCert, chứng chỉ chỉ có giá trị hiệu lực khi thực hiện ít nhất 02 lần giám
sát trong suốt thời hạn hiệu lực của chứng chỉ này. Kể từ ngày 14/10/2022 và 14/10/2023
chứng chỉ sẽ chỉ có hiệu lực nếu đi kèm thông báo kết quả đáp ứng yêu cầu giám sát định kỳ.

Vui lòng truy cập tại www.vietcert.org hoặc liên hệ email: info@vietcert.org (hotline:
0903.570.959/0905.527.089) để biết tình trạng hiệu lực của chứng chỉ này.



Ngày hiệu lực: 15/10/2021

Ngày hết hạn: 14/10/2024

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



PHAN THANH TUẤN

Số: 181771/QĐ-VC

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 10 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN HỢP QUY
VIETCERT

- Căn cứ Luật khoa học công nghệ 2013;
- Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật năm 29/6/2006;
- Căn cứ Giấy đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số 07/2020 do Sở Khoa học và công nghệ TP Đà Nẵng cấp ngày 26/10/2020
- Căn cứ Giấy đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận số 2875/TĐC-HCHQ ngày 11/10/2018 của Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;
- Căn cứ QĐ.01 do Trung tâm Giám định và Chứng nhận hợp chuẩn hợp quy Vietcert;
- Căn cứ báo cáo của đoàn đánh giá và kết quả thẩm tra hồ sơ chứng nhận.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn số 3361817710.01 cho sản phẩm **Sơn Epoxy** do Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn KCC (Việt Nam) sản xuất phù hợp TCVN 9014:2011

(Chi tiết sản phẩm xem danh mục đính kèm)

Địa chỉ trụ sở: Đường số 1, khu công nghiệp Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ sản xuất: Đường số 1, khu công nghiệp Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điều 2. Khi thực hiện phân phối sản phẩm trên ra thị trường, Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn KCC (Việt Nam) phải thực hiện đúng các quy định quyền và trách nhiệm theo quy định của Trung tâm Giám định và Chứng nhận hợp chuẩn hợp quy Vietcert và các văn bản pháp luật có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực đến ngày 14/10/2024 và đơn vị sẽ chịu giám sát định kỳ vào các ngày 14/09/2022 và 14/09/2023 hoặc đột xuất khi cần để duy trì hiệu lực của quyết định. Nếu không có văn bản thông báo tiếp tục duy trì hiệu lực giấy chứng nhận định kỳ hằng năm từ VietCert, quyết định này mặc nhiên sẽ hết hiệu lực./.

Nơi nhận:

- Như điều 1;
- Lưu VT, PKT.

KT GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC


PHAN THANH TUẤN

DANH SÁCH SẢN PHẨM VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP
TCVN 9014:2011

(Ban hành kèm theo Quyết định số 181771/QĐ-VC ngày 15/10/2021 và giấy chứng nhận số 3361817710.01)

STT	Tên sản phẩm	Kiểu loại	Tên thương mại
1	Sơn Epoxy	Sơn Epoxy phủ trên	ET5660-A + ET5660-B ET5500-A + ET5500-B UNIPOXY LINING-A + UNIPOXY LINING-B EP1775-A + EP1775-B EH173(S)PTA + EH173(S)PTB EH2350-A + EH2350-B EH2350(GF)PTA + EH2350(GF)PTB EH2351-A + EH2351-B EH6270-A + EH6270-B ET5740-A + ET5740-B ET5775-A + ET5775-B UNIPOXY LINING PLUS-A + UNIPOXY LINING PLUS-B EH4158-A + EH4158-B
2	Sơn Epoxy	Sơn Epoxy phủ dưới	EP170(QD)PTA + EP170(QD)PTB EP1760-A + EP1760-B EP 118PTA-CLEAR+ EP 118PTB- CLEAR EP11183-A-CLEAR + EP 1183PTB- CLEAR SUPRO Epoxy Primer-PTA+ SUPRO Epoxy Primer-PTB EP174(T)PTA+ EP174(T)PTB EZ175(C) EZ180(C)


Ngày hiệu lực : 15/10/2021

Ngày hết hạn: 14/10/2024

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



PHAN THANH TUẤN



VIỆN NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG DEMING
DEMING PRODUCTIVITY QUALITY INSTITUTE



Website: www.deming.vn

Email: info@deming.vn

Mã số mẫu/ Sample Code BN 18177-01	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT	Trang/Page : 01/02 Ngày/ Date: 15/10/2021
---------------------------------------	---	--

Tên mẫu thử nghiệm/ Name of Sample: Sơn Epoxy phủ trên

Ký hiệu mẫu/ Sample of Mark: 18177-1

Số lượng mẫu/ Quantity: 2 lít

Tình trạng mẫu/ Sample description: Mẫu dạng lỏng

Ngày nhận mẫu/ Date of receiving: 30/09/2021

Ngày thử nghiệm/ Date of the test: 30/09/2021 - 15/10/2021

Đơn vị gửi mẫu/ Client: Trung tâm Giám định và Chứng nhận Hợp chuẩn Hợp quy Vietcert

Địa chỉ/ Address: 28 An Xuân, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

Kết quả thử nghiệm / Test results: Xem trang 02/02

KT. Trưởng Phòng Kỹ thuật 4
Phó Trưởng phòng Kỹ thuật 4
Deputy of Technical Division 4

ĐẠI DIỆN VIỆN

On behalf of the Institute



NGUYỄN PHƯỚC CẨM

LÊ THỊ MỘNG TRINH

- (*) Phương pháp thử được công nhận ISO 17025 / Test Methods are accredited by ISO 17025.

- (**) Kết quả được thực hiện bởi nhà thầu phụ/ Tested by Subcontract.


- (c) Phương pháp thử được chỉ định / Test methods are assigned

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi/ Test results are valid for the namely submitted sample (s) only.

- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu./Name of sample and customer are written as customer's request.

- Không được trích sao một phần Phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Deming/ This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of Deming.

Address: Lot 21-22, B1.6, KDC Quang Thanh 3B, Hoa Khanh Bac ward, Lien Chieu district, Da Nang city Tel: 0236.6562929 Fax: 0236.3617519



VIỆN NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG DEMING
DEMING PRODUCTIVITY QUALITY INSTITUTE



Website: www.deming.vn Email: info@deming.vn

Mã số mẫu/ Sample Code

BN 18177-01

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Trang/Page : 02/02

Ngày/ Date: 15/10/2021

TT/ No.	Test characteristic			Kết quả thử nghiệm/ Test result
	Tên chỉ tiêu/ Parameters	Phương pháp thử/ Test Method	Đơn vị tính/ Unit	
1	Ổn định trong thùng chứa	TCVN 9014:2011	-	Khi trộn hỗn hợp đồng nhất, không vón cục
2	Tính đồng nhất	TCVN 9014:2011	-	Hỗn hợp đồng nhất
3	Độ mịn	TCVN 2091:2008	µm	28
4	Thời gian khô (khô bề mặt)	TCVN 2096-4:2015	h,min	3h30min
5	Khả năng thi công sơn	TCVN 9014:2011	-	Không ảnh hưởng tới thi công
6	Bề ngoài màng sơn	TCVN 9014:2011	-	Bình thường
7	Thời gian sống	TCVN 9014:2011	h	5
8	Độ bóng 60°	TCVN 2101:2016	GU	70
9	Độ bền va đập	TCVN 2100-2:2007	KG.cm	82
10	Khả năng chịu kiềm	TCVN 9014:2011	-	Có khả năng chịu kiềm
11	Khả năng chịu xăng	TCVN 9014:2011	-	Có khả năng chịu xăng
12	Khả năng chịu nước muối	TCVN 9014:2011	-	Có khả năng chịu nước muối
13	Hàm lượng chất không bay hơi trong sơn	TCVN 9014:2011	%	65,82



VIỆN NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG DEMING
DEMING PRODUCTIVITY QUALITY INSTITUTE



Website: www.deming.vn

Email: info@deming.vn

Mã số mẫu/ Sample Code

BN 18177-02

**KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT**

Trang/Page : 01/02

Ngày/ Date: 15/10/2021

Tên mẫu thử nghiệm/ Name of Sample: Sơn Epoxy phủ dưới

Ký hiệu mẫu/ Sample of Mark: 18177-2

Số lượng mẫu/ Quantity: 2 lít

Tình trạng mẫu/ Sample description: Mẫu dạng lỏng

Ngày nhận mẫu/ Date of receiving: 30/09/2021

Ngày thử nghiệm/ Date of the test: 30/09/2021 - 15/10/2021

Đơn vị gửi mẫu/ Client: Trung tâm Giám định và Chứng nhận Hợp chuẩn Hợp quy Vietcert

Địa chỉ/ Address: 28 An Xuân, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

Kết quả thử nghiệm / Test results: Xem trang 02/02

KT. Trưởng Phòng Kỹ thuật 4
Phó Trưởng phòng Kỹ thuật 4
Deputy of Technical Division 4

ĐẠI DIỆN VIỆN

On behalf of the Institute



NGUYỄN PHƯỚC CẨM

LÊ THỊ MỘNG TRINH

(*) Phương pháp thử được công nhận ISO 17025 / Test Methods are accredited by ISO 17025.

^ (**) Kết quả được thực hiện bởi nhà thầu phụ/ Tested by Subcontract.

^ (c) Phương pháp thử được chỉ định / Test methods are assigned

^ Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi/ Test results are valid for the namely submitted sample (s) only.

^ Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Name of sample and customer are written as customer's request.

^ Không được trích sao một phần Phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Deming/ This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of Deming.

Address: Lot 21-22, B1.6, KDC Quang Thanh 3B, Hoa Khanh Bac ward, Lien Chieu district, Da Nang city Tel: 0236.6562929 Fax: 0236.3617519



VIỆN NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG DEMING
DEMING PRODUCTIVITY QUALITY INSTITUTE



Website: www.deming.vn

Email: info@deming.vn

Mã số mẫu/ Sample Code

BN 18177-02

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Trang/Page : 02/02

Ngày/ Date: 15/10/2021

TT/ No.	Test characteristic			Kết quả thử nghiệm/ Test result
	Tên chỉ tiêu/ Parameters	Phương pháp thử/ Test Method	Đơn vị tính/ Unit	
1	Ổn định trong thùng chứa	TCVN 9014:2011	-	Khi trộn hỗn hợp đồng nhất, không vón cục
2	Tính đồng nhất	TCVN 9014:2011	-	Hỗn hợp đồng nhất
3	Độ mịn	TCVN 2091:2008	µm	29
4	Thời gian khô (khô bề mặt)	TCVN 2096-4:2015	h,min	3h30min
5	Khả năng thi công sơn	TCVN 9014:2011	-	Không ảnh hưởng tới thi công
6	Bề ngoài màng sơn	TCVN 9014:2011	-	Bình thường
7	Thời gian sống	TCVN 9014:2011	h	5
8	Phù hợp lớp phủ trên	TCVN 9014:2011	-	Không ảnh hưởng đến lớp phủ trên
9	Độ bền va đập	TCVN 2100-2:2007	KG.cm	80
10	Khả năng chịu kiềm	TCVN 9014:2011	-	Có khả năng chịu kiềm
11	Khả năng chịu xăng	TCVN 9014:2011	-	Có khả năng chịu xăng
12	Khả năng chịu nước muối	TCVN 9014:2011	-	Có khả năng chịu nước muối
13	Hàm lượng chất không bay hơi trong sơn	TCVN 9014:2011	%	66,43